

Інформація за результатами Zoom-огляду безбар'єрного маршруту Березівської міської територіальної громади

05.06.2026 року був проведений Zoom-огляд вздовж безбар'єрного маршруту у м.Березівка Березівської територіальної громади.

Zoom-огляд здійснювався від управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації Катериною ХАРАСАНДЖІАНЦ, від територіальної громади - Ольга ТКАЧЕНКО.

Початок маршруту від опорного ліцею № 2 (точка А), кінцева точка Б Центральна районна лікарня.

1. Опорний заклад ліцей №2 (пандус не відповідає нормам ДБН, відсутня тактильна плитка, таблички, розмітка).
2. Міська рада + (сходи - , на другий поверх потрібен підйомник, внести зміни до проекту, відсутні всі безбар'єрні елементи).
3. ЦНАП + (ширина отвору 80 см, потребує зміни).
4. Пішохідна зона – (потребує ремонту та встановлення тактильної плитки).
5. Казначейство – (потрібно встановлення підйомника, відсутні всі безбар'єрні елементи).
6. Бібліотека – (ухил пандуса не відповідає нормам ДБН, також всі інші розмітки відсутні).
7. Магазин Золото – (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
8. Канцтовари – (потрібен підйомник, та убрати поріг).
9. Продуктовий магазин – (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
10. Магазин Єва - (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
11. Магазин спорту - (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
12. Аптека - (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
- !3. Приватбанк - (пандус не відповідає нормам ДБН, тактильні плитки відсутні).
14. Зупинка транспорту – не облаштована.
15. Укрпошта - (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування, дверний отвір не відповідає нормам, пороги також).
16. Торгівельний центр – (відсутні всі безбар'єрні елементи, потрібен підйомник на 2 поверх).
17. Пенсійний фонд – (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
18. Аптека +

19. Магазин іграшок - (відсутній пандус, тактильні плитки).
20. Магазины, які розміщені на ринку потребують загального вирішення питання забезпечення безперешкодного доступу до них, як варіант - встановлення підіуму для забезпечення заїзду для маломобільних груп населення.
21. Аптека – (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
22. Адміністрація – (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
23. ЖКХ – (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
24. Автовокзал - (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
25. Магазин Точка - (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).
26. Березівська центральна районна лікарня (відсутні пандус, тактильна плитка, таблички, маркування).

Додаткова інформація:

1.Чи залучали бізнес для облаштування ББМ?		ні
2.Виділялись кошти в 2026 році?	так	
3.Чи почали облаштування ББМ?		ні
4.Визначені амбасадори?		ні
5.Чи є розроблена проектна документація?		ні, в процесі

Рекомендації:

1. Переглянути проектні пропозиції з облаштуванням безбар'єрного маршруту в Березівській міській територіальній громаді, з урахуванням визначених недоліків.
2. Розглянути питання включення до безбар'єрного маршруту об'єктів, які підпорядковуються Національній поліції, ДСНС, Укрпошта, Пенсійний фонд, Центр зайнятості, Укрзалізниця.
3. Доопрацьовані зазначені проектні пропозиції взяті за основу при подальшій розробці відповідного проекту.
4. Затвердити безбар'єрний маршрут на рівні територіальній громаді.

5. Забезпечити залучення бізнесу з метою реалізації безбар'єрного маршруту.
6. Провести роботу з визначенням амбасадора з подальшим його залученням до комунікаційного супроводу та підтримки реалізації заходів флагманського проекту «Рух без бар'єрів».
7. Розпочати реалізацію безбар'єрного маршруту з урахуванням усіх вище зазначених рекомендацій.

Інформація підготовлена
Катериною Харасанджіанц